



# SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

Služby pro spokojenou Vysočinu

## ATELIER PENTA v.o.s.

Mrštíkova 12  
586 01 Jihlava

V Jihlavě dne 26.3.2019

Číslo: Vyjádření/061/19  
Vyřizuje: Góth, tel.: 567553216

### **Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební povolení na akci: „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“**

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba **dotýká** místní komunikace (MK), kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava“) správci, v tomto rozsahu:

- **vybudování nového sjezdu z areálu domova důchodců přes chodník – MK Rantířovská - III/01945 - pravý chodník – v proměnné šíři 8,6 až 9,9 m**
- **podélný překop chodníku s živičným krytem – MK Rantířovská - III/01945 - pravý chodník v místě navrženého sjezdu – přeložka kabelu VO – v délce 29,3 m**  
(dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření)

Z titulu majetkového správce předmětné MK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

### **souhlasí**

s prováděním stavby dle PD při splnění níže uvedených podmínek:

- 1) Sjezd bude zřízen se zpevněním, které musí vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
- 2) Stávající chodník podél vozovky bude sjezdem přerušen. Chodník bude na sjezd bezbariérově napojen včetně řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 3) Po dokončení sjezdu a úpravy chodníku bude správce MK (SMJ s.r.o.) vyzván ke kontrole a odsouhlasení provedení. Správce MK (SMJ s.r.o.) bude předáno geodetické zaměření sjezdu a upravovaného chodníku (ve formátu DGN V7) na záznamovém médiu (CD). Dále bude předán předávací protokol mezi investorem a zhotovitelem, kde bude stanovena záruka na úpravu stávajícího chodníku v ulici Rantířovská.
- 4) Upozorňujeme, že toto vyjádření se týká pouze chodníku. Vozovka – III/01945 v ulici Rantířovská není ve správě SMJ s.r.o.
- 5) V rámci této stavby požadujeme provést úpravu stávajícího chodníku (v délce cca 11,5 m – naznačeno v přiložené situaci stavby) po přeložce kabelu VO ve stejné skladbě jako u chodníku navazujícího na sjezd (náhrada živičného krytu za dlažbu – betonová parketa). Chodník bude upraven na 2,0 m mezi obrubami.
- 6) Kabel VO bude proveden v rámci úpravy chodníku – viz předchozí bod.
- 7) Správce MK může dle skutečného rozsahu prací požadovat další úpravy MK.
- 8) Správce MK bude oznámeno před zahájením stavby jméno (název) dodavatele stavby a zodpovědné osoby za probíhající stavbu.
- 9) Jakékoliv změny týkající se místní komunikace **je nutno předem projednat** se správcem místních komunikací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

10) Toto vyjádření má platnost jeden rok.

11) **Toto vyjádření slouží i jako souhlas ke zvláštnímu užívání místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., § 25, odst. 6, písm. d) – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.**

S pozdravem



Libor  
Göth

Digitálně podepsal Libor Göth  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-60727772,  
o=SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.  
[IČ 60727772], ou=0677, cn=Libor  
Göth, sn=Göth, givenName=Libor,  
serialNumber=P329898  
Datum: 2019.03.26 12:59:26  
+01'00'

Libor Göth  
vedoucí střediska správy  
místních komunikací

#### **Příloha**

situace stavby

#### **Na vědomí**

Magistrát města Jihlavy – OD